

	<p>ASSOCIAZIONE COMITATO QUARTIERE VILLANOVA – FALCONARA M. Associazione di volontariato per la tutela dell’ambiente e della qualità della vita via F. Campanella n° 2 (ex Scuola Elementare Lorenzini) com.villanova@libero.it – tel.: [REDACTED]</p>
	<p>ASSOCIAZIONE “COMITATO DEL QUARTIERE FIUMESINO” c/o [REDACTED], via Conventino n. 28, FALCONARA fiumesino@tiscali.it</p>

ondaverde O.N.L.U.S.

movimento ecologista falconarese

via F. Campanella n° 2 – [REDACTED]

www.comitati-cittadini.org

www.comitati-cittadini.net

Falconara M.ma, li 08/01/2013

Alla Prefettura di Ancona fax (0712282666)

Al Comitato Tecnico Regionale dei VV.F.
 per la Prevenzione Incendi fax (07157521) e R/R
 - Presidente
 - Componenti

Al Comando Provinciale VV.F. di Ancona
 fax (0712808002) e R/R

E p.c. Alla Procura della Repubblica
 presso il Tribunale di Ancona R/R

Al Presidente della Regione Marche fax (0718062393)
 Al Presidente della Provincia di Ancona fax (07154876)
 Al Sindaco del Comune di Falconara M.ma fax (0719177250)
 ARPAM - Direzione Generale fax (0712132740)

Oggetto: Raffineria API – personale del Reparto Antincendio e Prevenzione e Squadra di primo Intervento.

Considerato il momentaneo ridimensionamento dell’attività produttiva della raffineria API di Falconara Marittima e la conseguente riduzione a 105 unità del personale complessivamente impegnato, in previsione della prossima riunione di codesto Comitato Tecnico Regionale, riteniamo doveroso segnalare la forte preoccupazione che il ridimensionamento possa coinvolgere anche il personale del Reparto Antincendio e Prevenzione e, quindi, degli addetti alla Squadra di primo Intervento.

A tale proposito evidenziamo con forza che:

- **P'intero complesso** composto da impianti di raffinazione e deposito/movimentazione prodotti è considerato industria a rischio di incidente rilevante dal D.Lgs 334/99;
- **gravissimi incidenti** in termini di perdita di vite umane e feriti gravi tra i lavoratori nonché in termini di contaminazioni ambientali e sanitarie tra la popolazione si sono verificati negli impianti di deposito/movimentazione il 25 agosto 1999, l’8 settembre 2004 e il 2 aprile 2007;
- il **Verbale di codesto CTR Marche** datato 17/5/2000 aveva prescritto <<Tenuto conto della proposta organizzativa della Soc. API e di quanto prescritto ai punti precedenti (con particolare riferimento alla richiesta del punto precedente di predisporre la

