

Allegato n.1 al verbale del CTR del 30/01/2013

Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Marche

OGGETTO: API RAFFINERIA DI ANCONA.

Valutazione sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della squadra di pronto intervento nel periodo di fermo dell'attività.

Proposta di modifica dell'assetto organizzativo della squadra di pronto intervento nel periodo di fermo dell'attività di cui alla nota API prot. 1222 del 29 novembre 2012 - Incarico nota n.9872 del 06/12/2012.

La proposta riguarda la riduzione della squadra di pronto intervento da 8 unità (di cui 4 unità del reparto antincendio) a 5 unità (di cui 1 unità del reparto antincendio) nel periodo di fermo dell'attività di raffinazione.

Il Gruppo di lavoro incaricato della valutazione, considerata:

- la documentazione a supporto della proposta (nota API prot. 1222 del 29 novembre 2012), nella quale si dichiara che gli impianti relativi alle macro attività non attive saranno vuotati, bonificati, e conservati in atmosfera inerte di azoto;
- l'integrazione documentale di cui alla nota API prot. 1356 del 18 dicembre 2012, nella quale si dichiara tra l'altro che gli impianti oggetto delle prescrizioni di cui alle istruttorie di valutazione di rapporti di sicurezza non attuate secondo i crono programmi, saranno posti fuori servizio e bonificati; e si chiariscono gli aspetti specifici relativi alla composizione e alla formazione della squadra di pronto intervento;

considerato che la composizione proposta non sia sufficiente a garantire una efficace azione di contrasto degli scenari incidentali, anche in riferimento agli incidenti già occorsi;

ritiene che la modifica dell'assetto operativo della squadra di pronto intervento nel periodo di fermo degli impianti di raffinazione possa essere accolta nei seguenti termini:

- a) il numero di unità della squadra di pronto intervento sia non inferiore a 8 di cui 2 unità del reparto antincendio con abilitazione alla guida dei mezzi antincendio;
- b) siano aggiornate le procedure relative ai compiti delegati al reparto antincendio.

Ancona 25.01.2013

-Coordinatore del Gruppo di Lavoro API - Dott. Ing. Claudio Manzella - Comandante V.V.F. di Ancona

-Ing. Gabriele FANTINI in rappresentanza della Direzione Regionale V.V.F. Marche

-Ing. Marco VIGNINI in rappresentanza del Comando V.V.F. di Ancona

-arch. Lodovico CAMELLETTI in rappresentanza della Direzione V.V.F. Marche

-Ing. Carlosol Carlo - Cloechi Daniele - INAIL ex ISPESL - Assenti

-Ing. Alessandro TAGLIAVENTI in rappresentanza di ARPAM

-Ing. Lorenzo BARBADORO in rappresentanza di ARPAM - Assente

-Ing. Massimo SBRISCA in rappresentanza della Provincia di Ancona

-Ing. Giovanna BADALI in rappresentanza del Comune di Falconara Marittima

-Ing. Susanna BALDUCCI in rappresentanza della Regione Marche

-C.C. (CP) Marcello MONACO in rappresentanza della Capitaneria di Porto

Handwritten signatures and initials:
 - *Stefano Gatti*
 - *Roberto...*
 - *Stefano...*
 - *Mario Balducci*
 - *ce...*